



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

*Отдел надзорной деятельности по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы*

Главного управления МЧС России по Владимирской области

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 112, тел. (849241) 2-67-50, дежурный (849241) 2-23-91, факс (849241) 3-00-67, (849241) 2-67-50, телефон горячей линии (849241) 2-15-93, E-mail: mchsgus@gus.elcom.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора и место его нахождения)

Предписание №22/1/15

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

«Средняя общеобразовательная школа №10»

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора города Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального и Судогодского районов по пожарному надзору Никитина Сергея Юрьевича от «25» января 2016 года 22/-/, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «03» марта 2016 г. по 10 ч. 00 мин. «11» марта 2016 г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области Орловым Дмитрием Львовичем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» (далее МБОУ «СОШ №10»), расположенного по адресу: 601508, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Мира, д.2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СОШ №10» Власовой Натальей Владимировной, заместителем директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «СОШ №10» Зайцевой Еленой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| 1. | <p>Оборудовать двери, отделяющие лестничную клетку на втором этаже здания МБОУ «СОШ №10» по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Мира, д.2 (согласно технического паспорта здания, составленного ГАУ ВО «Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 17.12.2009г. – Лит. А1, помещение №35 «лестница») от поэтажного коридора (помещение №39 «коридор»), приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p> | <p>Основание: п.4.2.7 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» (СП 1.13130.2009); п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.</p> | 01.12.2016 | |
| 2. | <p>Обеспечить расстояние от потолка до верхней части настенных оповещателей, установленных в коридоре второго этажа здания МБОУ «СОШ №10», напротив кабинетов директора школы и его заместителя (согласно технического паспорта – Лит. А1, помещение №39 «коридор»), не менее 150 мм.</p> | <p>Основание: ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.</p> | 01.12.2016 | |
| 3. | <p>Оборудовать двери, отделяющие лестничную клетку (согласно технического паспорта – Лит. А1, помещение №59 «лестница») от поэтажного коридора (помещение №39 «коридор») в здании МБОУ «СОШ №10», приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах.</p> | <p>Основание: п.4.2.7 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» (СП 1.13130.2009); п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.</p> | 01.12.2016 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| 4. | Обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии в коридоре второго этажа в здании МБОУ «СОШ №10» (согласно технического паспорта – Лит. А1, помещение №66 «коридор»), напротив актового зала, пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м. | Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 5. | Обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии в помещении актового зала (согласно технического паспорта – Лит. А1, помещение №73 «актовый зал») пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м. | Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 6. | На пути эвакуации по коридору второго этажа (согласно технического паспорта – Лит. А1, помещение №66 «коридор»), напротив входа в помещение музея (№60 «Музей»), демонтировать металлическую решетку, препятствующую свободной эвакуации людей. | Основание: п.36 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 7. | Обеспечить свободную эвакуацию через дверь эвакуационного выхода, ведущую из коридора первого этажа здания МБОУ «СОШ №10» (согласно технического паспорта – Лит. А1, помещение №82 «коридор») через тамбур (помещение №62 «тамбур») на улицу. | Основание: п.п.33 36 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| 8. | Обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии в коридоре первого этажа, напротив кабинета русского языка и литературы, пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м. | Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 9. | Над эвакуационным выходом, ведущим из спортивного зала (согласно технического паспорта - помещение №74 «Спортзал») через тамбур на улицу, установить световой оповещатель «Выход». | Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности». п.п.33,43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 10. | Обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии в коридоре первого этажа (согласно технического паспорта – помещение №54 «коридор»), напротив электрощитовой (№55 – «Щитовая»), пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м. | Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 11. | Обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии пожарных извещателей в обеденном зале пищеблока (согласно технического паспорта – помещение №54 «Обед. зал») до электрических светильников не менее 0,5м. | Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| 12. | Обеспечить исправность светового оповещателя «Выход», установленного над эвакуационным выходом, ведущим из обеденного зала пищеблока (согласно технического паспорта - помещение №54 «Обед. зал») в поэтажный коридор (помещение №82 «коридор»). | Основание: п.п.33,43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 13. | В обеденном зале пищеблока (согласно * технического паспорта – помещение №54 «Обед. зал») обеспечить расстояние от потолка до верхней части настенного оповещателя не менее 150 мм. | Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности». п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 14. | Обеспечить горизонтальное расстояние от установленных на потолочном перекрытии в коридоре первого этажа, напротив выхода №6, пожарных извещателей до электрических светильников не менее 0,5м. | Основание: ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. | 01.12.2016 | |
| 15. | Отделку потолка на путях эвакуации по коридору второго этажа (согласно технического паспорта – помещение №19 «Коридор») выполнить материалами с установленными требованиями нормативных документов показателями пожарной опасности. | Основание: п.4.3.2 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» (СП 1.13130.2009). | 01.12.2016 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонару-

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2016г.

Орлов Дмитрий Львович, старший инспектор отдела
надзорной деятельности по г. Гусь-Хрустальный,
Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Владимирской области

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«03» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«03» марта 2016 г.



Директор
МБОУ «СОШ №10»
Власова Наталья Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору